

vaše značka: e-mail ze dne 8.2.2022

naše značka: SVO-03-22-077
Č. j.: 05946/22/ptn/21/les
vyřizuje: A. Leskota
telefon: 475668029

DIGITRONIC CZ s.r.o.
Šimkova 904, 500 02 Hradec Králové
IČO: 481 68 017
Vyřizuje: Lenka Venigerová; M: 608 970 290;
E: office@digitronic.cz

**Stanovisko k záměru stavby na zařízení/sítě veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti
Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. pro účely stavebního řízení.**

V zájmovém území stavby s názvem „**ZŠ Mírová – úspora energií (metoda EPC a OPŽP)**“, respektive v jejím ochranném pásmu, se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Nedílnou součástí stanoviska je informativní zákres zařízení VO.

S navrhovanou stavbou v ochranném pásmu zařízení VO souhlasíme pouze za těchto podmínek:

1. Před započítím stavby bude provedeno řádné vytyčení zařízení VO min. 5 pracovních dní předem, požadavek lze zajistit elektronicky e-mailem nebo písemnou objednávkou.
2. Před případným zahájením zemních prací v ochranném pásmu zařízení VO je nutno ověřit na náklady investora polohu podzemního vedení VO zajištěnou ručně kopanými sondami s následnou kontrolou přizvaného technika správce VO.
3. Zahájení zemních prací bude oznámeno min. 10 pracovních dní předem elektronicky emailem, lze i telefonicky.
4. Před zahájením, při realizaci a po ukončení zemních prací bude provedena fotodokumentace zařízení VO dotčené stavbou a proveden zápis do stavebního deníku.
5. V případě obnažení podzemního vedení VO v délce větší než 3 m bude kabelové vedení vyvěšeno a zabezpečeno proti mechanickému poškození. **Stožáry** pro VO č. **UM01654 – UM01659** v blízkosti výkopů/**stavby** budou dostatečně chráněny před případným vyvrácením, sesunutím nebo **mechanickým poškozením**.
6. Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat všechna zařízení VO v plné funkčnosti.
7. Jakékoli **přeložky nebo dočasné demontáže zařízení VO** jsou možné pouze se souhlasem správce VO výhradně na **náklady investora stavby**.
8. V případě jakéhokoliv **poškození zařízení VO** vlivem realizované stavby je nutné uvést tato zařízení **bezodkladně** do původního stavu se souhlasem správce VO na **náklady investora stavby**.

Toto stanovisko platí 1 rok počínaje datem jeho vydání.


Vytyčení, kontrola: Pavel Hoffmann, T: 475668028, M: 776787566, E: hoffmann@dpmul.cz


Informace: Antonín Leskota, T: 475668029, M: 606427507, E: leskota@dpmul.cz

V Ústí nad Labem, dne 12.3.2022

Leskota Antonín, vedoucí stř. SVO

Přílohy: INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO a ZÁMĚR DOTČENÝ STAVBOU (2 listy)

ZÁMĚR DOTČENÝ STAVBOU
ZŠ Mírová - úspora energií (metoda EPC a OPŽP)


Investor:	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem, 400 02	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Mírová 2734/4, Ústí nad Labem, 400 11 k.ú.: Ústí nad Labem (774871) p.č. 4949/482		
Vedoucí projektu:	Ing. Radek Dědina		Datum: 01/2020
Zodp. projektant:	Ing. Radek Dědina		Stupeň PD: DSP
Vypracoval:	Lukáš Dědič	Část: C. SITUACE	
Akce: ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ (METODA EPC A OPŽP)		Paré:	Formát: 1xA4
Obsah: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			Měřítko: 1:2000
			Číslo výkresu: C.1

V Ústí nad Labem, dne 13.3.2022