

Datum: 14. 1. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/11032/2026/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/18755/2026/AntK
JID: MMULSSJNRI45DI
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „DS Ústí nad Labem – dodávka a montáž systému generálního klíče“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **12. 1. 2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „DS Ústí nad Labem – dodávka a montáž systému generálního klíče“, uveřejněnou dne **9. 1. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Máme dotaz ohledně Certifikace NBÚ, píšete požadavek - „*systém SGK bude splňovat minimálně certifikaci NBÚ typ 3*“ což odpovídá nejvyšší třídě bezpečnosti 4BT, je tomu opravdu tak, že na této nejvyšší třídě trváte nebo je to myšleno že požadujete 3BT (bezpečností třídu) tím pádem certifikát NBÚ třída 2? Toto má značný vliv na cenu a pokud budeme jako jediní dodržovat vyšší BT budeme značně znevýhodněni.

Odpověď zadavatele:

Certifikace NBÚ typu 3 se týká technických prostředků a jejich odolnosti, nejčastěji u mechanických zábranných prostředků jako jsou mříže, zámky, kde "Typ 3" (nebo SS3) značí určitou úroveň bezpečnosti, zajišťující ochranu před neoprávněným vniknutím nebo zničením dat, s bodovým ohodnocením dle vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Dle vyhlášky je potřeba dodržovat podmínky pro ověření funkčnosti i po expiraci certifikátu.

V kontextu zámků to znamená konkrétní stupeň odolnosti (např. SS3) proti vloupání, který je specifikován v příloze vyhlášky.

Pro úplnost zadavatel upravuje předmětný požadavek takto: *systém SGK bude splňovat minimálně certifikaci NBÚ typ 3, minimálně bezpečností třídu A podle ČSN EN 1300.*

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města
Ústí nad Labem