

Datum: 15. 1. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/11032/2026/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/22507/2026/HylF
JID:
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „DS Ústí nad Labem – dodávka a montáž systému generálního klíče“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **14. 1. 2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „DS Ústí nad Labem – dodávka a montáž systému generálního klíče“, uveřejněnou dne **9. 1. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dotaz na zaslané vysvětlení (*Vysvětlení č. 2 ze dne 14. 1. 2026 pozn.*): Odkazujete se na normu ČSN EN 1300, která neřeší Certifikaci poptávaných cylindrických vložek, podle tohoto se nedá určit požadovaná bezpečnostní třída poptávaných systémových vložek. Bezpečnostní třídy cylindrických vložek se řídí normami ČSN EN 1627 (odolnost proti vloupání). Třídy se označují RC1 až RC6 (Resistance Class), přičemž pro systémy generálních klíčů nejčastěji používané jsou RC3 (BT3) (standard pro byty) a RC4 (BT4) (vyšší zabezpečení). Prosím tedy o ujasnění požadované Třídy RC (BT) 3 nebo 4.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje minimálně třídu RC3.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města
Ústí nad Labem