



Legenda vytápění:

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Kompletní rozdělovač a sběratel podlahového vytápění  
Rehau HKV-D 8,8,9 okružní

Tepelné čerpadlo vzduch-voda DE DIETRICHPH 22  
vnitřní jednotka HPI MIT S/E, výkon 22 kW

Akumulační zásobník 750 l  
objemu 750 l - vytápění

Rozdělovač-sběratel pro  
okružní 4 okružní s izolací

Čerpadlová skupina bez směšovače TOP 5  
UC-M topný okruh 2NP

Čerpadlová skupina se směšovačem TOP 5  
WC-M topný okruh podlahové vytápění 1NP

Expanzomat topného systému objem 80l

Prostorový termostat vytápění AD 324 v  
recept

Legenda potrubí:

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Hlavní rozvod od TČ přes akumulační nádrž k čerpadlové skupině  
Potrubí uhlíková ocel potrubí s lisovacími spoji a tepelnou izolací.  
Vedeno v objímkách po zdi a pod stropem.

Rozvod topné vody pro napojení jednotlivé topné okruhy. Rozvod z měděného s  
lisovacími spoji s tepelnou izolací. Vedeno v podlaží a v podlaží pod stropem.

Smyčky podlahového vytápění  
Rehau Rauttherm S17x2mm  
v systémové desce Varianova 30-2 s izolací

Přímání potrubí TČ - Chladiče 28x1 a 10x1

± 0,000 = stávající podlaží přizemí = 193,70 m.n.m Bpiv

0 1 2,5 5m

3+1 architekti

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE

Slavby Seho s.r.o.  
Salvátin 151  
403 02 Ústí nad Labem  
www.seho.cz

INVESTOR

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p.o.  
Velká Hradební 1025/19  
400 01 Ústí nad Labem

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. arch. Pavel Plánicka  
autORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA č. 03 397

KONTAKT

U +420 777 040 392  
e! planicka@31architekti.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Jan Severa

KONTAKT

+420 724 115 984 / seho@seho.cz

VYPRACOVAL

Jan Severa

KONTAKT

+420 724 115 984 / seho@seho.cz

STAVBA

MÍSTO STAVBY

Ústí n/L - Sítelkov, Kamenná č.p. 1431/3

ŘEMESLNÉ DÍLNY KAMEŇÁK  
PŘI DDM ŮL

DPS - Dokumentace pro provedení stavby

ČÍSLO ZÁKAZKY

Pxxx

DATUM VÝSTUPU

09/2024

FORMÁT

A1

1:75

Č. VÝKRESU

T-1