

vaše značka: email ze dne 4. 12. 2023

naše značka: SVO-12-23-579  
č. j.: 43076/23/ptn/21/les  
vyřizuje: Petr Maule  
telefon: 475668028

**ProTelPro, spol. s r.o.**  
Pobočná 1395/1, 141 00 Praha – Michle  
IČO: 47121271  
Vyřizuje: Kolihová Natálie; M: +420606064797  
E: [natalie.kolihova@protelpro.cz](mailto:natalie.kolihova@protelpro.cz)

**Stanovisko k navrhované PD stavby na zařízení/sítě veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. pro účely územního rozhodnutí.**

V zájmovém území stavby dle změny v návrhu PD s názvem „**Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 1 - Střekov**“ se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Nedílnou součástí stanoviska je informativní zákres zařízení VO.

**S navrhovanou stavbou v ochranném pásmu zařízení VO souhlasíme pouze za těchto podmínek:**

1. **Před započítáním zemních prací** bude provedeno řádné **vytyčení zařízení VO min. 5 pracovních dnů předem** elektronicky e-mailem nebo písemnou objednávkou.
2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu zařízení VO je nutno ověřit na náklady investora polohu podzemního vedení VO zajištěnou ručně kopanými sondami s následnou kontrolou přízvaného technika správce VO.
3. **Zahájení zemních prací** bude oznámeno min. **5 pracovních dnů předem** elektronicky emailem, lze i telefonicky.
4. Před zahájením, při realizaci a po ukončení zemních prací bude provedena fotodokumentace zařízení VO dotčené stavbou a proveden zápis do stavebního deníku.
5. V případě obnažení podzemního vedení VO v délce větší než 3 m bude kabelové vedení vyvěšeno a zabezpečeno proti mechanickému poškození. **Stožáry a rozvaděče** pro zařízení VO v blízkosti výkopů/stavby budou dostatečně chráněné před případným vyvrácením, sesunutím nebo mechanickým poškozením.
6. V místě křížení, případně v souběhu podzemního vedení VO je nutno dodržet platnou ČSN 73 6005. Před záhozem výkopu přizvat technika správce VO ke kontrole k následnému provedení zpětného uložení. **Ochranné pásmo kabelového vedení VO je 1 m.**
7. **Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat všechna zařízení VO v plné funkčnosti.**
8. Jakékoli přeložky nebo dočasné demontáže zařízení VO jsou možné pouze se souhlasem správce VO výhradně na náklady investora stavby.
9. **V případě jakéhokoliv poškození zařízení VO** vlivem realizované stavby je nutné uvést tato **zařízení bezodkladně do původního stavu se souhlasem správce VO na náklady investora stavby.**

Toto stanovisko platí 1 rok počínaje datem jeho vydání.

Vytyčení, kontrola: Jaroslav Kapras, T: 475668026, M: 724645958, E: [sekretariat@dpmul.cz](mailto:sekretariat@dpmul.cz)  
Informace: Antonín Leskota, T: 475668029, M: 606427507, E: [leskota@dpmul.cz](mailto:leskota@dpmul.cz)

V Ústí nad Labem, dne 4. 12. 2023.

---

**Leskota Antonín**  
vedoucí střediska správy VO

Přílohy: ZÁMĚR NAVRHOVANÉ STAVBY a INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO (5 listů)

## ZÁMĚR NAVRHOVANÉ STAVBY




### Legenda:


— nová úložná trasa

<b>ProTelPro</b>	Kreslil : Miroslav Zatecký	Stupeň : PD08
	Zpracoval : Miroslav Zatecký	Metriko : —
	Kontroloval : Ing. Pavel Dvořák	Dne : 04/11/2023
	Investor : Státní město Ústí nad Labem, Vokál Hradec 2306/8	Zakázka : 4-979/23
Rozvoj veřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem		
lokality 1 - Střekov		
Situace širších vztahů		
		Revize č.: 0
		Číslo výkresu: C.1.1

## INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO Č. 1




## INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 2






V Ústí nad Labem, dne 4. 12. 2023.




**INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 3**

V Ústí nad Labem, dne 4. 12. 2023.

**INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 4****INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 5****INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 6**

V Ústí nad Labem, dne 4. 12. 2023.

## INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 7



V Ústí nad Labem, dne 4. 12. 2023.