

ProtelPro, spol. s r.o.
Natálie Kolihová
Nad elektrárnou 1526/45
106 00 Praha

Váš dopis/ze dne
29. 11. 2023

Naše značka

Vyřizuje
R. Zumr
478571118
rostislav.zumr@teta.eu

Místo
V Ústí nad Labem

Dne
25. 1. 2024

Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 1 – Střekov

Vyjádření k územnímu řízení a realizaci stavby.

Ve vašem zájmovém území se nachází vedení v majetku a správě firmy TETA s.r.o.. Jedná se o trasu veřejné komunikační sítě velmi vysoké důležitosti, která je součástí kritické infrastruktury státu, tudíž je její ochrana maximální prioritou.

Podzemní komunikační vedení je obecně prospěšné zařízení, které je chráněno ochranným pásmem vymezeným dle § 102 Zákona o elektronických komunikacích.

Podmínka k územnímu řízení pro realizaci stavby:

V případě souběžné trasy s naší komunikační trasou, nesouhlasíme s pokládkou projektovaného vedení nad vedení TETA s.r.o.. Výkopy v souběhu s naším vedením budou provedeny v minimální vzdálenosti 0,5m od naší trasy. Výjimky z této podmínky budou konkrétně projednány a odsouhlaseny před vydáním územního rozhodnutí a budou v něm zároveň přesně uvedeny.

Dále je nutno, v případě zásahu do ochranného pásma naší sítě, respektovat následující podmínky:

- a) Zahájení prací je nutno min. 10 pracovních dní předem prokazatelně oznámit společnosti TETA s.r.o..
- b) Před zahájením zemních prací, je nutno objednat u spol. TETA s.r.o. vytyčení polohy vedení přímo v terénu (email: spravasi@teta.eu, případně tel. 605200035, 605200027).
- c) Prokazatelně seznámit (např. prostřednictvím stavebního deníku) pracovníky provádějící stavbu s polohou vedení komunikační sítě společnosti TETA s.r.o..
- d) Práce prováděné blíže než 1 m od vytyčené trasy provádět zásadně ručně bez použití jakýchkoliv mechanismů a nevhodných nástrojů.
- e) V případě odkrytí podzemního komunikačního zařízení, je nutno toto zabezpečit proti poškození. S komunikačním zařízením je bez souhlasu zástupce spol. TETA s.r.o. zakázáno jakkoliv manipulovat.
- f) Vedení TETA s.r.o. je zakázáno mimo stávající vozovku přejíždět vozidly nebo mechanismy. Toto je možné pouze po provedení dodatečné mechanické ochrany.
- g) Místo dotčení (odkrytí) vedení, musí být před jeho záhozem odsouhlaseno zástupcem společnosti TETA s.r.o. a o tomto odsouhlasení bude proveden písemný zápis. Bez provedení této kontroly, nesouhlasíme s provedením záhozu. Následně požadujeme vedení zapískovat a označit nadložnou výstražnou fólií oranžové barvy.
- h) V případě poškození vedení komunikační sítě (včetně rezervních trubek HDPE), bude toto neprodleně prokazatelně oznámeno společnosti TETA s.r.o..
- i) V případě terénních úprav, které by měly vliv na vrstvu krytí nad kabelovým vedením, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- j) V případě vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu vedení je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- k) V případě zřizování staveb (skládek materiálu), které by znemožňovaly, nebo znesnadňovaly přístup k podzemnímu komunikačnímu vedení, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- l) Při křížení a souběhu s komunikační trasou vedení v našem majetku požadujeme dodržet doporučení ČSN 73 6005.

Upozornění – při práci v blízkosti komunikačního vedení je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Platnost vyjádření končí 25. 1. 2026.

S pozdravem za společnost TETA s.r.o.

Příloha:

- zakres stávající trasy komunikačního vedení TETA s.r.o. (7 x A3)