

*ProtelPro, spol. s r.o.*

*Natálie Kolihová*

*Pobočná č.p. 1395/1*

*141 00 Michle*

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / Kontakt	Datum vyřízení
29.11.2023	2023/11/5130/DHAV	Havel Dominik / +420 606 483 829 / dominik.havel@cez.cz	11.12.2023

## **Vyjádření k existenci zařízení ČEZ Teplárenská, a.s.**

**Název akce: Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 2 - Ústí nad Labem č.1**

### **Důvod žádosti: Územní a stavební řízení**

ČEZ Teplárenská, a.s. – Výrobní a provozní jednotka Sever, odbor výroby a provozu rozvodu tepla Ústí nad Labem (dále ČEZ TAS) obdržela Vaši žádost o vyjádření ke stavbě Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 2 - Ústí nad Labem č.1. Spolu s žádostí jsme obdrželi dokumenty c\_1\_1\_situace\_sirsich\_vztahu\_unl\_lokalita\_2, lok2\_c\_3\_1\_koordinacni\_situace\_cezteplarny\_mnet\_nsvs\_2023, lok2\_mnet\_nsvs\_2023\_tz\_rozeslani\_26\_9\_2023.

#### **Se stavbou nesouhlasíme.**

Ze zaslaných podkladů není jasné, jak zajistíte ochranu tepelné sítě v majetku ČEZ TAS. Doplňte Vaši žádost o údaje zajištění ochranného pásma. V zájmovém území na výkrese C.3.1, C.3.3 a C.3.7 se nachází parovod RPS Vnější město DN 100/50, TN Severní Terasa DN 150/80, o vysoké teplotě a tlaku média, uloženého v topném kanále o hloubce cca 100 cm (dle projektu máte hloubku krytí výkopu v komunikaci cca 90 cm, zde je ale umístěna tepelná síť, je tedy nutné zahrnout řešení do projektu a popřípadě zpracovat vzorový řez křížení). Výjimku pouze tvoří situace C.3.6 kde dojde k napojení do kolektoru v majetku společnosti THMÚ, zde je potřeba se obrátit na jejich správce. Pro souhlasné stanovisko se stavbou v našem ochranném pásmu, požadujeme v místech střetu křížení s jinou sítí zabezpečit přechody tepelnou chráničkou s minimální odolností 180 °C a přesahem min. 1,5 m na každou stranu od našeho zařízení (min. celková délka 300 cm) a výkopy provádět ručně s kontrolou z naší strany. Zajištění je nutné s ohledem k minulosti, kdy při případné poruše tepelné sítě došlo k poškození sítí umístěných nad topným kanálem. Dále je nutné v případě uložení pod topným kanál, zajistit jeho konstrukci, protože není samonosný.

Doporučujeme zpracovat do projektu zvolený způsob vypořádání.

**ČEZ Teplárenská, a.s.**

**sídlo:** Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, IČO: 27309941, DIČ: CZ27309941,  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17910  
**korespondenční adresa:** Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  
tel.: +420 211 022 982, e-mail: cezteplarenska@cez.cz, www.cezteplarenska.cz



S pozdravem

Ing. Jiří Gruber  
Vedoucí odb. VaP RT Ústí n. L.  
jiri.gruber@cez.cz  
+420 606 641 219



ČEZ Teplárenská, a.s.  
Duhová 1444/2  
140 00 Praha  
IČO: 273 09 941  
(6)