

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM



MĚSTSKÝ OBVOD

Ústí nad Labem – Severní Terasa

Stavbařů 2823/2, PSČ: 400 11

tel.: 475 274 514

ProtelPro, spol. s r.o.
Pobočná 1395/1
Praha 4
141 00

Naše značka
OT/TAJ/10103/OSM//2023/SkPe
Ev.č.: /10514/2023

Vyřizuje
Skřivánková

Datum
11. 10. 2023

Věc: Stanovisko ke stavbě „Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 5 – Krásné Březno“

(na p.p.č.175/115, 175/118, 175/120, 175/121, 175/122, 175/123, 175/124, 175/125, 175/126, 175/127, 1745/128, 175/130, 175/131, 175/132, 175/145, 175/146, 176/228, 176/229 a 176/234 vše v k.ú. Dobětice ve správě MO UL – Severní Terasa).

Vážení,

na základě Vaší žádosti ze dne 5. 10. 2023 o vyjádření k projektové dokumentaci na výše jmenovanou stavbu Vám sdělujeme následující:

se stavbou podzemní sítě elektronických komunikací souhlasíme a nemáme námitek.


Pro práce prováděné v rámci stavby optického kabelového vedení požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Výkopové práce prováděné technikou nesmí být započaty v pracovní dny před 7,00 hod ranní a po 19,00 hod odpolední a dále nesmí být prováděny o víkendech a o svátcích.
2. Při provádění stavby je nutné dodržovat zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zejména § 19 odst. 2 – znečištění komunikace. Za nedodržení hrozí správní řízení dle tohoto zákona - § 42a odst. 1 písm. g) a písm. j) s následným uložením pořádkové pokuty dle § 42.
3. Při pokládce kabelu bude dodržena ČSN 73 6005. Kabel bude uložen do kabelového lože s min. krytím 0,6 m v zeleném pasu, 0,4 v chodníku a 0,9 m v komunikaci. V celé délce výkopu bude nadložena varovná fólie. Výkopy a vedení sítě musí být provedeny tak, aby nedošlo k poškození stávajících stromů a keřů, vč. jejich kořenových systémů a nesmí být narušena statika těchto stromů.
4. Před zahájením zemních prací bude na odboru SOM ÚMO ÚL – Severní Terasa předem požádáno o povolení záboru veřejného prostranství na pozemky dotčené stavbou. Při zpětném předávání těchto dotčených a upravených pozemků ÚMO ÚL – Severní Terasa, předloží zhotovitel doklady o likvidaci nebezpečného odpadu a skládkovném.
5. Požadujeme, aby při stavbě a přípravě území pro vlastní stavbu byla dodržena norma ČSN 839061 (ČSN – DIN 18 920) o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopové práce budou prováděny ručně. Případné kořeny, které budou zasahovat do trasy výkopu, nesmí být přesekávány.
6. Před zahájením stavebních prací požadujeme provést pochůzku a následnou konzultaci s referentkou ŽP MO UL – Severní Terasa pí. Libuší Krškovou (tel. 475 274 539) pro zjištění aktuálního stavu a upřesnění vedení trasy.
7. Po skončení výkopových prací budou plochy zeleně uvedeny do původního stavu, tzn. travní plochy budou obnoveny, keře budou dosazeny v původním sortimentu na původní místo dle požadavku ÚMO ÚL – Severní Terasa.
8. Sítě budou chráněny před prorůstání kořeny protikořenovou barierou.
9. Před zahájením výkopových prací provede stavebník fotodokumentaci stávajících chodníků. Pokud dojde v rámci provádění výkopových prací k poškození stávajících chodníků, navážením materiálu popř. pojížděním vozidel dodavatele, zajistí stavebník opravu a uvedení těchto chodníků do původního stavu na vlastní náklady.

10. Vyjádření a podmínky s tím spojené na p.p.č. 175/117, 175/129 a 184/1 v k.ú. Dobětice je nutné projednat s odborem dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem a p.p.č. 176/59, 176/236, 217, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 221/16 a 221/20 vše v k.ú. Dobětice s odborem městských organizací MmUL.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
městský obvod - Severní Terasa
- 1 -



Jaroslav Šimanovský
starosta MO ÚL - Severní Terasa