

ProtelPro, spol. s r.o.

Natálie Koliňová

Pobočná č.p. 1395/1

141 00 Michle

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / Kontakt	Datum vyřízení
04.12.2023	2023/11/5172/DHAV	Havel Dominik / +420 606 483 829 / dominik.havel@cez.cz	13.12.2023

Vyjádření k existenci zařízení ČEZ Teplárenská, a.s.

Název akce: Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 3 - Klíše č.1

Důvod žádosti: Územní a stavební řízení

ČEZ Teplárenská, a.s. – Výrobní a provozní jednotka Sever, odbor výroby a provozu rozvodu tepla Ústí nad Labem (dále ČEZ TAS) obdržela Vaši žádost o vyjádření ke stavbě Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 3 - Klíše č.1. Spolu s žádostí jsme obdrželi dokumenty c_1_1_situace_sirsich_vztahu_unl_lokalita3_klise, lok3_c_3_1_koordinacni_situace_cez_teplarenska, lok3_mnet_nsvs_2023_tz_rozeslani_25_9_2023.

Se stavbou nesouhlasíme.

Ze zaslaných podkladů není jasné, jak zajistíte ochranu tepelné sítě v majetku ČEZ TAS. Doplňte Vaši žádost o údaje zajištění ochranného pásma. V zájmovém území na výkrese C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 a C.3.5 se nachází několik tepelných sítí TN Jateční, RPS Klíše, TN Holoměř s různými dimenzemi o vysoké teplotě a tlaku média, kdy většina je uložena v topném kanále o hloubce cca 100 cm (dle projektu máte hloubku krytí výkopu v komunikaci cca 90 cm, zde je ale umístěna tepelná síť, je tedy nutné zahrnout řešení do projektu a popřípadě zpracovat vzorový řez křížení). Výjimku pouze tvoří místa, kde dojde k napojení do kolektoru v majetku společnosti THMÚ, zde je potřeba se obrátit na jejich správce. Pro souhlasné stanovisko se stavbou v našem ochranném pásmu, požadujeme v místech střetu křížení s jinou sítí zabezpečit přechody tepelnou chráničkou s minimální odolností 180 °C a přesahem min. 1,5 m na každou stranu od našeho zařízení (min. celková délka 300 cm) a výkopy provádět ručně s kontrolou z naší strany. Zajištění je nutné s ohledem k minulosti, kdy při případné poruše tepelné sítě došlo k poškození sítí umístěných nad topným kanálem. Dále je nutné v případě uložení pod topným kanál, zajistit jeho konstrukci, protože není samonosný.

Doporučujeme zpracovat do projektu zvolený způsob vypořádání.

ČEZ Teplárenská, a.s.

sídlo: Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, IČO: 27309941, DIČ: CZ27309941,
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17910
korespondenční adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,
tel.: +420 211 022 982, e-mail: cezteplarenska@cez.cz, www.cezteplarenska.cz



S pozdravem

Ing. Jiří Gruber
Vedoucí odb. VaP RT Ústí n. L.
jiri.gruber@cez.cz
+420 606 641 219



ČEZ Teplárenská, a.s.
Duhová 1444/2
140 00 Praha
IČO: 273 09 941
(6)