

*ProtelPro, spol. s r.o.
Natálie Vacková
Pobočná č.p. 1395/1
141 00 Praha - Michle*

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / Kontakt	Datum vyřízení
25.04.2025	2025/11/9523/DHAV	Havel Dominik / +420 606 483 829 dominik.havel@cez.cz	9.5.2025

Vyjádření ČEZ Teplárenská, a.s.

Název akce: Optické propojení "Městské sady", Ústí nad Labem posílení stávající trasy

Důvod žádosti: Územní a stavební řízení

ČEZ Teplárenská, a.s. – Výrobní a provozní jednotka Sever, odbor výroby a provozu rozvodu tepla Ústí nad Labem (dále ČEZ TAS) obdržela Vaši žádost o vyjádření ke stavbě Optické propojení "Městské sady", Ústí nad Labem posílení stávající trasy. Spolu s žádostí jsme obdrželi část projektové dokumentace `mestske_sady_00_tz_rozeslani_5_2_2025`, `mestske_sady_c.1.1_situace_sirsich_vztahu_5_2_2025_a4_`, `mestske_sady_c_2_3_pdur_koordinacni_situace_5_2_2025_site_cez_tepl`.

Se stavbou nesouhlasíme.

V zaslaných podkladech není zajištěno ochranné pásmo tepelné sítě v majetku ČEZ TAS. Doplňte Vaši žádost o informaci, zda je vaše stavba ve střetu s naším zařízením (např. odkazovou čarou v projektu situace a kótou), dále požadujeme zpracovat vzorový řez křížení – v jaké vzdálenosti a hloubce dojde ke křížení). Doplňte technickou zprávu popisem o provedení výkopových prací ručně v blízkosti tepelné sítě. V zájmovém území se nachází hlavní napáječ parovod TN Hvězda Holoměř DN 700/200, o vysoké teplotě a tlaku média. Parovod je uložený v chrániče pod silnicí v ul. Šaldova v hloubce cca 1,5m. Dále dle popisu křížíte RPS Klíše DN 40, která prochází sklepy objektů, zde je také potřeba dorešit uspořádání. Pro souhlasné stanovisko se stavbou v našem ochranném pásmu, požadujeme v místech střetu s jinou sítí zabezpečit přechody a výkopy provádět ručně s kontrolou z naší strany, aby nedošlo k narušení tepelné sítě.

Požadujeme zpracovat do projektu zvolený způsob vypořádání.

Platnost našeho vyjádření je jeden rok ode dne vystavení.

V Ústí nad Labem dne 09. 05. 2025

ČEZ Teplárenská, a.s.

sídlo: Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČO: 27309941, DIČ: CZ27309941,
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17910
korespondenční adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,
e-mail: cezteplarenska@cez.cz, www.cezteplarenska.cz



S pozdravem

Ing. Jiří Gruber
Vedoucí odb. VaP RT Ústí n. L.
jiri.gruber@cez.cz
+420 606 641 219



ČEZ Teplárenská, s.s.
Duhová 1444/2
140 00 Praha
IČO: 273 09 941
(6)