



Váš dopis zn.:  
ze dne: 25. 4. 2025  
Naše značka: SCVKZAD240323/UL/GS  
Vyřizuje: Sandra Gómezová  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Datum: 5. 5. 2025

**ProtelPro, spol. s r. o.**  
**Pobočná 1395/1**  
**Praha - Michle**  
**141 00**

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru  
dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,  
a jejich změn a staveb s ní souvisejících**

Název akce	Optické propojení „Městské sady“, Ústí nad Labem posílení stávající trasy
Účel vyjádření	Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení
Zájmové území	Okres: Ústí nad Labem
	Obec: Ústí nad Labem
	Část obce, ulice, č. p.: Ústí nad Labem – centrum; ul. Šaldova
	Katastrální území, parcelní číslo: Ústí nad Labem; p. p. č. 721/1, 4214, 4215
Žadatel	<b>ProtelPro, spol. s r. o.; Natálie Vacková</b>
Adresa, tel., e-mail	Pobočná 1395/1, 141 00 Praha – Michle; tel.: 606 064 797; e-mail: natalie.vackova@protelpro.cz
Investor	<b>Statutární město Ústí nad Labem (IČO 00081531)</b>
Adresa, tel., e-mail	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Projektant	ProtelPro, spol. s r. o. (IČO 47121271), Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 Ing. Pavel Drážďák (ČKAIT 0003793)
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Platnost vyjádření	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b>

Popis navrženého řešení:

Předložená projektová dokumentace řeší posílení optické trasy v ulici Šaldova vedle Městských sadů na p. p. č. 721/1, 4214 a 4215 v k. ú. Ústí nad Labem.

V celém úseku se jedná o přípožď prvku do stávající optické trasy. Nová trasa začíná napojením ve stávající podzemní kabelové komoře, která je umístěna v dlážděném chodníku na křižovatce ulic Palachova a České mládeže. Od místa napojení přejde trasa překopem ulici Palachova a následně v chodníku odbočí vlevo, kde povede cca 190m v asfaltovém chodníku. Před stávající kabelovou komorou, která se nachází před křižovatkou ulic Šaldova x Masarykova, přejde trasa do travnatého pásu a končí ve stávající podzemní kabelové komoře.

**Po prostudování Vámi zaslaných podkladů Vám sdělujeme:**

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- Vodovodní řady do DN 500
- Kanalizační stoky nad DN 500



**S obsahem projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021  
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů výše uvedené stavby  
souhlasíme po splnění následujících podmínek:**

- 1.1 Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.
- 1.2 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
- 1.3 V rámci provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plné respektování tohoto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují zejména pak:
  - 1.3.1 Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech vodních zdrojů § 30 Ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen OPVZ), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.3.2 Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech řadů § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Při souběhu a křížení kabelů s námi provozovaným vodohospodářským zařízením požadujeme dodržet ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí, technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu a ve spolupráci s provozem vodovodu a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- 1.5 Při umístění objektů souvisejících s akcí „**Optické propojení „Městské sady“, Ústí nad Labem posílení stávající trasy**“ požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 **Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na Stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka.**
- 1.7 Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 1.8 **Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací či k odkrytí zařízení ve správě SČVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. k zápisu souhlasu do stavebního deníku.**
- 1.9 Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
- 1.10 V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 1.11 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

**Poskytnuté vyjádření je vyjádřením k projektové dokumentaci ve věci povolení záměru stavby.**





Technické standardy vodohospodářských staveb SVS jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Požadované podklady a následnou komunikaci prosím veďte pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz) s uvedením čísla jednacího.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Sandra Gómezová  
referentka technicko-provozní činnosti

Na vědomí: ---

Příloha: ---