


V blízkosti stromů budou prvky zataženy do korugované chráničky.  
Při křížení teplovodu/horkovodu budou prvky zataženy do kovové chráničky s přesahem min. 1,5m.

	Kreslil : Miloslav Žatecký	Stupeň : PDÜR
	Zpracoval: : Miloslav Žatecký	Měřítka : 1:500
	Kontroloval: Ing. Pavel Draždák	Dne : únor 2025
	Investor : Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8	Zakázka : 4-988/25
Optické propojení "Městské sady", Ústí nad Labem posílení stávající trasy		Změna č.: 2 Číslo výkresu: <b>C.2.1</b>