

Datum: 5. 2. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/28507/2026/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/53387/2026/AntK
JID: MMULSS34LOMY0L
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění a údržba skalních sesuvů a masivů na území města“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **2. 2. 2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění a údržba skalních sesuvů a masivů na území města“, uveřejněnou dne **22. 1. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Vážený zadavateli,

v zadávací dokumentaci v Příloze č. 4 – Plán údržby jsou pod čísly 84 a 85, č. 86 a 87, č. 81 a 92, č. 106 a 47, č. 105 a 48, č. 114 a 50, č. 123 a 51, č. 108 a 52 uvedeny vždy stejné položky z ceníku ÚRS. Žádáme laskavě o informaci, jak tyto položky ocenit, případně o uveřejnění aktualizovaného Plánu údržby. Dále je v Příloze č. 4 uvedena položka ÚRS s číslem 31319237 a textem Dodávka dynamické bariéry do 8 000kJ. Při kontrole jsme ale v ceníku u stejného čísla položky našli text Dynamická bariéra do 3 000 kJ. Žádáme tedy laskavě o odstranění rozporu mezi číslem a popisem dané položky.

Děkujeme

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil Výkaz výměr následovně:

„Pol. č. 84 a 85 – u položek doplněna odlišující specifikace v popisu položky. Obě položky v rozpočtu ponechány.

Pol. č. 86 a 87 – u položek doplněna odlišující specifikace v popisu položky. Obě položky v rozpočtu ponechány.

Pol. č. 81 a 92 – u položek doplněna odlišující specifikace v popisu položky. Obě položky v rozpočtu ponechány.

Pol. č. 106 a 47 – položka č. 47 smazána.

Pol. č. 105 a 48 – položka č. 48 smazána.

Pol. č. 114 a 50 – položka č. 50 smazána.

Pol. č. 123 a 51 – položka č. 51 smazána.

Pol. č. 108 a 52 – položka č. 52 smazána.

Pol. č. 66 – opraven kód položky na 3131923.R3. Název položky původní - Dodávka dynamické bariéry do 8000Kj.

Doplněné položky:

Pol. č. 64 – opraven kód položky na 3131923.R2. Název položky zůstal původní - Dodávka dynamické bariéry do 2000Kj.

Pol. č. 215 – doplněna položka s kódem 31319104.R4 - síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 500mm.

Pol. č. 216 – doplněna položka s kódem 31319090.R5 - síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 1000mm.

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací dokumentace, konkrétně příloha č. 4 – Výkaz výměr, byl dne 5. 2. 2026 změněn. Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace (zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10. 2. 2026 do 12 hod.***

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem