

Datum: 10. 2. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/49563/2026/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/57860/2026/AntK
JID: MMULSSP1BHKDGL
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „ÚL, Střekov – velkoplošná oprava chodníků podél III/25841“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **5. 2. 2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „ÚL, Střekov – velkoplošná oprava chodníků podél III/25841“, uveřejněnou dne **4. 2. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

obracíme se na vás s dotazem týkající se položky VV a to konkrétně č.12 - obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm.

U technického zadání, ani ve specifikaci díla nejsou uvedeny požadavky na úpravu. Jedná se o výrobek štípaný, nebo řezaný, popř. ještě s nějakou povrchovou úpravou?

Dále pak VV specifikuje rovné kamenné obrubníky, ale ve specifikaci díla mají být realizovány obloukové části křižovatky. Oblouky budou tedy skládány z rovných obrubníků, nebo máme uvažovat s obrubníky s rádiusovou úpravou?

Děkujeme za vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Obrubníky budou použity řezané bez jiných povrchových úprav, oblouky budou skládány z rovných obrub.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.

vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem