

Datum: 20. 2. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/29767/2026/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/77868/2026/AntK
JID: MMULSS3W4QFE2N
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Řemeslné dílny Kameňák při DDM Ústí nad Labem“

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdržel dne **17. 2. 2026** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Řemeslné dílny Kameňák při DDM Ústí nad Labem“, uveřejněnou dne **26. 1. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den, prosíme o specifikaci:

Ve VV je uvedena položka „Dodávka a montáž fasadních květníků, ...“ kpl 1, dle PD jsou tyto květníky 4, žádáme o opravu VV a zároveň prosíme o bližší specifikaci konstrukce květníku.

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den, níže uvádíme k předmětné zakázce dotaz spolu s žádostí o jeho vysvětlení/doplnění:

V položce č. 60 SO 01, sekce A, C a D je uvedeno: „Omítka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), dvouvrstvá (spodní omítka a vrchní omítka), RAL 7038 a 5012.“ Prosím o upřesnění, co je myšleno označením „dvouvrstvá (spodní omítka a vrchní omítka)“. Jedná se o technologický postup, kdy se nejprve nanáší spodní omítka a na ni vrchní omítka, nebo měl zadavatel na mysli spodní omítku na soklech a vrchní omítku na plochách nad soklem?

Odpověď zadavatele:

1.

Jedná se o fasádní prvky T09a, T09b, T09c a T09d – popsány v D.01.c.03 Výpis truhlářských výrobků - Příloha č. 5b - Projektová dokumentace vč. povolení.

Popis je uveden přímo u položky ve VV:

223	K	7664991R02	systemu, nalepky na HR 100x100 Dodávka a montáž fasádních květníků, cementotřísková deska tl. 8mm, dělicí a nosná prkna tl. 30 mm, police děrovaný, ocelový plech, kotveno do zdíva zsvitovou tyčí (2 ks), tabulová, černá	kpl	1,000		0,00
W			Sekce A				
W			T09a-d				
W			↑		1,000		

2.

Ano, jedná se o technologický postup, kdy se nejprve nanáší spodní omítka a na ni vrchní omítka.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem