

Datum: 23. 2. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/29767/2026/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/80180/2026/AntK
JID: MMULSSME4JIZ8N
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 5 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Řemeslné dílny Kameňák při DDM Ústí nad Labem“

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdržel dne **18. 2. 2026** a **19. 2. 2026** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Řemeslné dílny Kameňák při DDM Ústí nad Labem“, uveřejněnou dne **26. 1. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den, prosíme o upřesnění.

VV záložka 08-B - Slaboproud pro sekci B - položka č.16 - IP kamera - prosíme o specifikaci požadavků na tyto kamery (rozlišení, popř.dalších požadavků).

Děkujeme za odpověď.

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den,

žádáme tímto zadavatele o poskytnutí vysvětlení / doplnění ZD:

Ve VV SO 02-Sekce B a venkovní úpravy v oddíle 5-Komunikace pozemní jsou položky p.č.89 a 90.

Jedná se o asfaltové komunikace. Ve VV je navržena vrstva z ACL 16 tl. 50 mm vč. postřiku, ale v TZ a ve výkresové části je skladba S5 navržena z litého asfatu na stávající betonový povrch.

Žádáme zadavatele o prověření navržené technologie a sjednocení podkladů pro ocenění.

Dotaz účastníka č. 3:

Dobrý den, vzhledem k novým dodatečným informacím ze dne 18.2.2026, jsme nenašli nový výkaz výměr. Prosíme zadavatele o doplnění. Děkujeme.

Dotaz účastníka č. 4:

Dobrý den,

na základě doplnění zadávací dokumentace č. 3, žádáme zadavatele o zveřejnění aktualizovaného výkazu výměr.

Děkujeme

Odpověď zadavatele:

1.

Základní požadavky na kamery:

Pro venek:

4K PoE kamery

Kovové tělo

AI detekce osob + vozidel

NVR rekordér s min. 2TB diskem nebo server

Pro vnitřek:

2K otočné Wi-Fi kamery

Obousměrné audio

Automatické sledování pohybu

Plynulost: 30 fps

úložiště lépe server

2.

Platí popis dle TZ. Výkaz výměr byl aktualizován.

3. a 4.

Zadavatel ke dni 23. 2. 2026 uveřejnil aktualizovaný Výkaz výměr.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že Příloha č. 4 – Výkaz výměr byl je dni 23. 2. 2026 změněn. Vzhledem ke zbývajícím lhůtám pro podání nabídek zadavatel nebude lhůtu prodlužovat.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem