



ADVISA s.r.o.  
Ing. Tereza Škorpilová  
Pernerova č.p. 659/31a  
186 00 Karlín

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / Kontakt	Datum vyřízení
02.09.2021	2021/11/7967/DHAV	Havel Dominik / +420 606 483 829 / dominik.havel@cez.cz	9.9.2021

## Vyjádření k existenci zařízení ČEZ Teplárenská, a.s.

### Název akce: Mezní ulice rekonstrukce komunikace

#### Důvod žádosti: Územní a stavební řízení

Vážený zákazníku,

ČEZ Teplárenská, a.s. - Provozní jednotka Sever, oddělení Ústí nad Labem (dále ČEZ TAS) obdržela Vaši žádost o vyjádření ke stavbě Mezní ulice rekonstrukce komunikace. Spolu s žádostí jsme obdrželi dokumenty b\_souhrnna\_techicka\_zprava, c.1\_situace\_sirsich\_vztahu, c.3\_koordinacni\_situace\_stavby. Tato stavba bude realizovaná v ochranném pásmu veřejné teplárenské sítě ČEZ Teplárenská, a.s. - PJ Sever-odd. Ústí nad Labem (dále jen názvy tepelných rozvodů ČEZ TAS). Součástí této stavby je rekonstrukce komunikace. Navrhovaná rekonstrukce kříží ochranné pásmo vedení tepelné sítě ČEZ TAS, což je vyznačeno v koordinační situaci. V zájmovém území se nachází tepelná síť TN Severní Terasa DN 150/80, kde je potrubí o vysoké teplotě 250 °C a tlaku média 1,44 MPa. Parovod je uložen v kolektoru, který je majetkem společnosti THMÚ. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti kolektoru, protože chrání tepelnou síť. Dle technické zprávy chceme být přizváni k dokumentaci podmínek před záhozem, abychom prověřili nepoškození tepelné sítě.

ČEZ Teplárenská, a.s. - Provozní jednotka SEVER – oddělení Ústí nad Labem SOUHLASÍ s realizací této stavby při splnění následujících podmínek:

- 1) Při realizaci této stavby musí být respektován zákon 458/2000 Sb., §87 (ochranná pásma zařízení pro rozvod tepelné energie), ČSN 73 6005 a ostatní související platné zákony, vyhlášky, normy a provozní předpisy). Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu

ČEZ Teplárenská, a.s.

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel.: 211 022 982, fax 211 022 988  
www.cezteplarenska.cz | IČO: 27309941, DIČ: CZ27309941  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 17910  
Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV | ID datové schránky 943dk9e



či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

2) Tato stavba bude schválena (povolena) stavebním úřadem v územním režimu (územní souhlas, územní řízení) a realizována dle schválené projektové dokumentace. V průběhu stavby budou provedena, na základě skutečné polohy tepelných rozvodů ČEZ TAS.

3) Před zahájením prací požádá stavebník o vytrasování. Kontaktní osoba za provozovatele ČEZ TAS je Dominik Havel (mob.: 606 483 829). Z vytrasování bude proveden zápis do stavebního deníku. V zápise bude dohodnuto, kde je nutné provést před touto stavbou ruční výkopové sondy v místech možných střetů. Zákresy rozvodů ČEZ TAS v koordinačních situacích stavby jsou jen orientační, stejně tak informace o hloubce uložení.

4) Budeme neprodleně přizváni ke každému obnažení našeho zařízení, včetně provádění každé sondy. Pokud bude odhaleno poškození našeho zařízení bez naší přítomnosti, budeme nuceni předpokládat, že poškození způsobila stavba.

5) Výkopové a bourací práce v ochranném pásmu tepelného rozvodu musí být prováděny ručně bez mechanizace. Nesmí být poškozeno těleso topného kanálu. Topný kanál není samonosný a při souběhu i křížení musí být velmi dobře zabezpečen proti sesunutí nebo prolomení. U bezkanálového vedení je potrubí uloženo v jemném pískovém loži, které nesmí být narušeno nebo znečištěno žádnými příměsemi.

6) Tepelné rozvody jsou v provozu celoročně. Narušení těsnosti všech uložených potrubí je zdraví a životu nebezpečné z důvodu vysokých teplot a tlaku média.

7) V průběhu stavby nám bude umožněno pořizovat fotodokumentaci činností v našem ochranném pásmu.

8) V případě křížení nebo souběhu s našimi liniovými sítěmi požadujeme prokazatelně předat dokumentaci geodetického zaměření těchto situací, ve 3. třídě přesnosti. Předaná dokumentace bude obsahovat DGN výkres, Technickou zprávu a seznam souřadnic ve formátu TXT.

Platnost našeho vyjádření je jeden rok ode dne vystavení.

V Ústí nad Labem dne 09. 09. 2021

S pozdravem

Ing. Jiří Gruber  
Vedoucí oddělení Ústí nad Labem  
jiri.gruber@cez.cz  
+420 606 641 219



ČEZ Teplárenská, a.s.  
Bezručova 2212/30  
251 01 Říčany  
IČ: 273 09 941

Přílohy:

- 1) Mapová situace
- 2) Dotčené katastrální území a parcely