

Datum: 3. 3. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/67235/2026/HyIF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/91717/2026/HyIF
JID: MMULSS5VXEKG6O
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce výměňkové stanice“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **26. 2. 2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce výměňkové stanice**“, uveřejněnou dne **16. 2. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den,
v souvislosti s přípravou nabídky si Vás dovoluujeme požádat o upřesnění následujících skutečností:

1) Rozdílné zadání objemu nádrží

Ve výkazu výměr jsou uvedeny 2 ks nerezových nádob o objemu 1000 l (materiál WNr. 1.4301 / AISI 304).

V projektové dokumentaci je však uvedena 1 ks nádrže o objemu 1000 l a 1 ks nádrže o objemu 600 l.

Prosíme o potvrzení správného požadovaného počtu a objemů nádrží.

2) Chybějící technická zpráva

V poskytnutých podkladech jsme nenalezli technickou zprávu.

Prosíme o její doplnění, případně informaci, kde je k dispozici.

3) Manipulace a transport nádrží do objektu

Při prohlídce objektu nám byla ukázána manipulační trasa vedoucí bočním vstupem do budovy, který je vybaven jednokřídlými dveřmi.

Prosíme o sdělení:

jaká je světlá šířka těchto dveří,

zda existuje alternativní manipulační trasa do objektu.

Dle projektové dokumentace má nerezová nádrž průměr cca 908 mm, k němuž je nutné připočítat příruby a nohy (cca +120–240 mm). Je tedy nutné ověřit, zda je transport touto cestou reálně proveditelný.

Odpověď zadavatele:

1. Správně je uvedeno v projektové dokumentaci, kde je uveden 1 ks nádrže o objemu 1000 l a 1 ks nádrže o objemu 600 l.

2. Zadavatel Technickou zprávu uveřejňuje v příloze č. 5 – Projektová dokumentace.

3. Šířka jednokřídlých dveří je 90cm. Alternativní trasa je možná chodbou a schodištěm jedno patro, přes inkasní oddělení, kde jsou dvoukřídlé dveře. Zde je nutno, aby případný dodavatel trasu přesunu materiálu řádně proměřil a prověřil.

Zadavatel dne **3. 3. 2026** uveřejňuje na profilu zadavatele aktualizovanou Přílohu č. 4 – Výkaz výměr a Přílohu č. 5 – Projektová dokumentace. Zadavatel na základě nezodpovězení otázek včas a na základě výše uvedeného Doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o týden. Lhůta pro podání nabídek tedy končí **dne 11. 3. 2025 v 9:00h**.

Bc. Filip Hýl v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem