

Datum: 17. 3. 2026  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/433427/2025/HylF  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/115861/2026/HylF  
JID: MMULSS5INEDR4Q  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510  
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mírová“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **13. 3. 2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mírová“, uveřejněnou dne **22. 12. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### Dotaz účastníka č. 1:

Z nového výkazu výměr bylo odstraněno 47ks řídicí jednotky pro stmívání svítidel DALI. Tyto byly nahrazeny sériovými přepínači. Dle TZ však mají mít svítidla ve vybraných učebnách možnost stmívání, což potvrzují i DALI regulátory v půdorysech. V novém výkazu výměr rovněž zůstalo 374ks svítidla „GRIFON-LED-5600-BAP-4K DIM“, které je stmívatelné. Žádáme o potvrzení, zda-li mají být svítidla ve vybraných učebnách stmívatelná či nikoliv.

#### Odpověď zadavatele:

Světla stmívatelná nejsou, jelikož se nepředělávají veškeré rozvaděče a s tím spojené kabeláže, které by umožnili DALI. Ve VV jsou uvedeny tělesa „např.“, už jen z názvu je patrné, že světlo není osazeno stmívatelným předradníkem DALI (byť tuto možnost jako doplnění dané světlo má, ale v základu jím osazeno není), muselo by být označení DALI na konci specifikace svítidla. Navržená svítidla jsou řešena jako příklady a je možné je nahradit za obdobná, které splní požadované specifikace v PD.

**Bc. Filip Hýl v. r.**

referent oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem