

Datum: 24. 3. 2026  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/79863/2026/AntK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/128470/2026/AntK  
JID: MMULSSWW6PMN7R  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

### Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Mezní – rekonstrukce komunikace – 3. etapa“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **19. 3. 2026** a **20. 3. 2026** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Mezní – rekonstrukce komunikace – 3. etapa“, uveřejněnou dne **26. 2. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

#### Dotaz účastníka č. 1:

Na základě „Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Mezní – rekonstrukce komunikace – 3. etapa“ byl zároveň zveřejněn upravený výkaz výměr. Nicméně tento upravený výkaz výměr obsahuje kromě předmětných úprav stále objekty pro všechny úseky 1 – 8. Vzhledem k tomu, že v zadání je uvedeno, že předmětem této zakázky mají být pouze úseky 1 a 2, tak by bylo vhodné, aby rozpočet obsahoval pouze objekty, které jsou předmětem veřejné zakázky a které se týkají jen těch úseků 1 a 2.

#### Dotaz Účastníka č. 2:

Výkaz výměr, SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy – ÚSEK 1 obsahuje položku č. 57 – Obruby z betonových palisád – v popisu je uvedeno „dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací“.

V zadávací dokumentaci ale nejsou uvedeny podrobnosti o palisádách.

Žádáme Zadavatele o doplnění specifikace betonových palisád, aby bylo možné tyto objektivně nacenit.

57	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	5,000
		<i>vyrovnání svahu dl. 5m=5,000 [A]</i>		
		<i>Celkem 5 = 5,000 [B]</i>		
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.		

### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel dne 24. 3. 2026 uveřejňuje na profilu zadavatele upravený výkaz výměr.

Jedná se o betonovou palisádu výšky 0,8 m v celkové délce cca 5 m. Ve VV byla doplněna specifikace a upraven výpočet kubatury.

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že Příloha č. 4 – Výkaz výměr byla ke dni 24. 3. 2026 upravena. Vzhledem k e zbývajcí délce lhůty pro podání nabídek nebude zadavatel lhůtu prodlužovat.*

**Mgr. Kateřina Antošová v. r.**  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem