

Datum: 17. 4. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/144841/2026/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/162431/2026/KadT
JID: MMULSSZOXTLYVT
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková/+420 47527 1319
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 1 k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Inspirativní škola: Učebny, technologie a zázemí pro každého žáka – stavební práce“

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. (dále jen „zadavatel“) obdržela dne **14. 4. 2026** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Inspirativní škola: Učebny, technologie a zázemí pro každého žáka – stavební práce“, uveřejněnou dne **13. 4. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

prosím o upřesnění následujících položek.

listy ve slepém výkazu výměr - 01 - Učebna VR a 04 - Kabinet chemie jsou na řádku 9 popsány stejně - 01 - Učebna VR

je to tak v pořádku?

18 K 3854123 Dodávka + montáž imobil.wc vč.madla a pohot.tlačítka soubor 1,000

u WC jsou dveře šířky 900 mm, ale předtím jsou dveře šířky 800 mm, je to tak v pořádku?

jedná se o závěsné WC či kombi? jaký rozměr, materiál a barvu má madlo? je sklopné?

v půdorysu jsou zakreslena další tři madla, která nejsou zahrnuta v rozpočtu

můžete upřesnit to pohot. tlačítko?

ve výkresu D.1.1.103_VÝKAZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ u dveří 06 chybí na dveřích vodorovné madlo, stejně tak i v rozpočtu

19 K 725211601 Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000

jedná se o bezbarierové umyvadlo? stejně tak i baterie?

37 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez
PK kus 1,000

40 M 54914113 kování bezpečnostní R1 /madlo Cr kus 2,000

troje kování na jedny dveře?

5 M 61164072 dveře jednokřídlé voštinové profilované lakované plné 800x1970mm kus

6 M 61164073 dveře jednokřídlé voštinové profilované lakované plné 900x1970mm kus

jaká barva? můžete uvést referenční výrobek, nebo foto stávajících dveří?

55 M 63465134 zrcadlo nemontované bronzové tl 4mm max rozměr 3210x2250mm m2 1,800

jaké rozměry má zrcadlo?

45 K 776111312 Vyrovnání povrchu vylitím nivelační hmotou m2

v jaké tloušťce?

Děkuju.

Odpověď zadavatele:

1. V rámci výkazu výměr došlo v listu 04 - Kabinet chemie k úpravě řádku 9, tak aby název odpovídal správné místnosti.
2. Dle normy pro WC imobil při rekonstrukci stačí dveře rozměru 800 mm a bude se měnit kus za kus, nic se nebude bourat.
3. Je součástí dveří, musí se nacenit i s madlem.
4. Ano.
5. Budou se měnit u některých dveří pouze nové kování, počet je správný.
6. Barva dle stávajících dveří, aby byly vždy sjednocené. Bude upřesněno zadavatelem vítěznému dodavateli po podpisu smlouvy.
7. Dle normy pro WC imobil.
8. Předpoklad byl počítán na max. tloušťku 3 mm.

Zadavatel upozorňuje dodavatele že zadávací dokumentace (konkrétně Výkaz výměr) byla dne 17. 4. 2026 upravena. Vzhledem ke zbývajícím lhůtám pro podání nabídek nebude zadavatel lhůtu prodlužovat.

Ing. Tereza Kadeřábková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem