

Datum: 22. 4. 2026  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/144841/2026/KadT  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/169783/2026/KadT  
JID: MMULSSTKD1RSGU  
Počet listů/příloh: 2/1  
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková/+420 47527 1319  
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Inspirativní škola: Učebny, technologie a zázemí pro každého žáka – stavební práce“**

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. (dále jen „zadavatel“) obdržela ve dnech **17. 4. 2026** a **18. 4. 2026** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Inspirativní škola: Učebny, technologie a zázemí pro každého žáka – stavební práce“, uveřejněnou dne **13. 4. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Dotaz účastníka č. 1:**

Dobrý den,

děkuji za odpověď. Vyhláška ani ČSN nestanovují konkrétní rozměr zrcadla, pouze požadavky na jeho použitelnost (např. výšku spodní hrany).

Pro realizaci je proto nutné stanovit konkrétní rozměr a výškové osazení.

Navrhujeme zrcadlo 1800 × 1000 mm se spodní hranou 900 mm nad podlahou, což odpovídá běžné praxi bezbariérových WC.

Pro ověření tohoto řešení je však nutné znát také světlou výšku místnosti, případně návaznosti na obklad či podhled.

Prosíme o potvrzení navrženého řešení, případně o doplnění konkrétní specifikace, aby bylo možné prvek jednoznačně vyrobit a osadit.

#### **Dotaz účastníka č. 2:**

Dobrý den, cituji dodavatele osvětlení, a dále dotazy.

"Dobrý den zasílám nesrovnalosti k zadání a zároveň takové shrnutí.

V rámci původní poptávky byl dodán výpočet osvětlení a specifikace ve VV.

Výpočet osvětlení:

1.NP (učebny VR a hudební výchovy):

LONG (ale zde se jedná o chybu, jelikož se má jednat o LOOK) asymetr 16W 2000lm 4000K

QUADRA Backlit UGR vestavná 35W 4020lm 4000K 600x600

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111

e-mail: [podatelna.magistrat@mag-ul.cz](mailto:podatelna.magistrat@mag-ul.cz)

url: [www.usti.cz](http://www.usti.cz)

ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531

DIČ: CZ00081531

2.NP (učebna chemie, kabinet chemie):

LONG (opět se má jednat o LOOK) asymetr 38W 4800lm 4000K

QUADRA Backlit UGR vestavná 52W 5700lm 4000K 600x600

Specifikace (výkaz výměr):

U obou typů svítidel (LOOK a QUADRA) je uveden mimo jiné požadavek na:

Full-spectrum (5000K)

Stmívání DALI

= Tyto parametry jsem zohlednila u všech svítidel (LOOK a QUADRA v 1.NP a 2.NP) a na jejich základě zpracovala cenovou nabídku.

Následná aktualizace parametrů:

Zaslaná aktualizace však obsahuje parametry, které se od původního zadání zásadně liší - např. již není uveden požadavek na full-spectrum, DALI ani UGR.

Z toho vyplývá, že se jedná o odlišný charakter svítidel.

Na základě výše uvedeného Vás prosím o upřesnění – které technické parametry jsou závazné.

Bez tohoto upřesnění není možné jednoznačně stanovit odpovídající řešení ani finální cenovou nabídku."

\*\*\*

5 M 61164072 dveře jednokřídlé voštinové profilované lakované plné 800x1970mm kus

6 M 61164073 dveře jednokřídlé voštinové profilované lakované plné 900x1970mm kus

jaká barva (ceny se liší podle odstínu)? uveďte referenční výrobek, je jich víc druhů, různé ceny

18 K 3854123 Dodávka + montáž imobil.wc vč.madla a pohot.tlačítka soubor 1,000

jedná se o závěsné WC či kombi? jaký rozměr, materiál a barvu má madlo? je sklopné?

v půdorysu jsou zakreslena další tři madla, která nejsou zahrnuta v rozpočtu

můžete upřesnit to pohot. tlačítko?

39 R 741.11 Dodávka a montáž elektroinstalace pro nábytek včetně dopravy kpl

jaké práce a materiál jsou obsahem této položky?

Dodávka + montáž elektricky ovládané rolety okenní, šíře otvoru 2350 mm

Dodávka + montáž elektricky ovládané rolety okenní, šíře otvoru 2650 mm

Dodávka + montáž elektricky ovládané rolety okenní, šíře otvoru 2750 mm

jaká je výška rolet, jaké jsou požadavky na rolety? jsou vnitřní či venkovní? dokumentace rolety vůbec nezmiňuje.

### **Odpověď zadavatele:**

1.

Ano, tento rozměr zrcadla je navržen a je s ním i kalkulováno v rozpočtu.

2.1.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je důležité, jaká byla definice ve výkazu výměr a požadavcích na technické parametry.

Výpočet lze považovat za referenční zejména s ohledem na světelné toky svítidel v daných počtech.

V takovém případě je tedy třeba dodržet světelný tok definovaný v lumenech (lm) a dále pak parametry FULL-SPECTRUM, DALI a UGR.

2.2.

S ohledem na pravidla veřejných zakázek nelze specifikovat konkrétní typ dveří. Barva dveří bude upřesněna zadavatelem vítěznému dodavateli po podpisu smlouvy.

2.3.

Madla na WC pro imobily jsou celkem 4 kusy. 2 ks madla jsou součástí dveří a jsou uvedeny v položce č. 39 a 40. Další dvě madla jsou součástí WC, kdy jedno je pevné a druhé sklopné. Položka č. 18 zahrnuje WC zavěšené, obě madla a dodávku a připojení pohotovostního tlačítka. Umístění tlačítka se řídí opět vyhláškou pro bezbariérové WC. Uvnitř by mělo být umístěné tak, aby na něj ten, kdo upadne dosáhl a zvenčí tak, aby bylo slyšitelné pro přivolání pomoci. Proto je uvedena cena za kompletní soubor.

2.4.

Odpověď je uvedena níže, v příloze č. 1.

2.5.

Vnitřní rolety, délka 255 cm.

**Ing. Tereza Kadeřábková v. r.**  
referentka oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

# Příloha č. 1

## Popis elektroinstalačních prací s montážemi na nábytek:

### Učebna chemie, fyziky a přírodopisu

**1.Kantorský stůl:** na připravené kabeláže z podlahy osadit na korpus stolu 4x dvozásuvku 230V,1x RJ 45/CAT 6/2 porty(panelové krabice s nehořlavou podložkou).Dopojit médiové pouzdro - 2x zásuvku 230V,dodat zdroj a zapojit 2x USB .Médiové pouzdro je dodávkou zhotovitele nábytku.

**2.Demonstrační stůl:** na připravené kabeláže z podlahy osadit na korpus stolu 1x zásuvku 230V pro laboratorní zdroj(samostatný přívod,panelová krabice s nehořlavou podložkou). Dopojit médiové pouzdro - 2x zásuvku 230V,dodat zdroj a zapojit 2x USB ,osadit AC/DC zdířky z rozvodu CYSY 5x2,5 a zapojit vypínač na elektricky ovládané pouzdra žáků v počtu 8 ks včetně dodávky 2 ks zdrojů pro každou řadu. Médiové pouzdro je dodávkou zhotovitele nábytku.V případě ,že v učebně v místě demonstračního stolu není rozvod teplé vody bude v místě výlevky osazena zásuvka 230V na průtokový ohříváč-zásuvka bude na samostatný okruh(průtokový ohříváč se zásobníkem 10l bude dodávkou stavební části).

**3.Celoplastová digestoř:** na připravené kabeláže z podlahy budou dopojeny 4 ks zásuvek 230V,1x vypínač LED světel a 1x vypínač odtahového ventilátoru na 230V(zásuvky a vypínače) jsou dodávkou zhotovitele digestoře

**4.Žákovský stůl:** na připravené kabeláže z podlahy osadit do každého žákovského stolu(celkem 8 stolů) - do médiového pouzdra dopojení 3x 230V, dodat zdroj a zapojit 2x USB ,osadit AC/DC zdířky z rozvodu CYSY 5x2,5 a zapojit elektrický zámeček médiového pouzdra ovládaného z demonstračního stolu přes 2 zdroje(každý zdroj pro jednu řadu)

**5.Pracovní stůl:** na připravené kabeláže osadit do stolu - médiového pouzdra dopojení 2x 230V, dodat zdroj a zapojit 2x USB a zapojit elektrický zámeček médiového pouzdra ovládaného z demonstračního stolu. Nad stolem jsou prosklené nástavce a ve spodní části bude LED lišta s difuzorem. Dodavatel stavby dodá LED pásek, zdroj a zapojí světlo přes vypínač, který bude umístěn na stěně.

## Kabinet

**1.Kantorský stůl do L:** na připravené kabeláže z podlahy osadit na korpus stolu 8x dvojjáskovku 230V(panelové krabice s nehořlavou podložkou).

**2.Kuchyňka s dřezem a lednicí:** dodavatel nábytku osadí vestavěný lednici,dodá průtokový ohříváč a je nutné počítat se zásuvkami 230V na lednici,průtokový ohříváč a zásuvky 3x 230V nad pracovní deskou pro kávovar a varnou konvici.

## VR učebna

**1.Kantorský stůl:** na připravené kabeláže z podlahy osadit na korpus stolu 4x dvojjáskovku 230V,1x RJ 45/CAT 6/2 porty(panelové krabice s nehořlavou podložkou).Dopojit mediové pouzdro - 2x zásuvku 230V,dodat zdroj a zapojit 2x USB .Mediové pouzdro je dodávkou zhotovitele nábytku.

## Učebna hudební výchovy

**1.Kantorský stůl:** na připravené kabeláže z podlahy osadit do stolu - mediového pouzdra dopojení 2x 230V, dodat zdroj a zapojit 2x USB . Mediové pouzdro je dodávkou zhotovitele nábytku.