



Váš dopis zn.:
ze dne: 18. 7. 2019
Naše značka: O19690075008/UTPCUL/Ně
Vyřizuje: **Lenka Němečková**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 16. 8. 2019

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby

Název akce:	Přístupové cesty v Mánesových sadech
Účel vyjádření:	K dokumentaci DUR/DSP stavby
Zájmové území:	Okres: Ústí nad Labem
	Obec: Ústí nad Labem
	Část obce, ulice, č.p.: Ústí nad Labem-centrum, ul. Klíšská, ul. Moskevská, ul. Londýnská
	Katastrální území, parcelní číslo: Ústí nad Labem, p.p.č. 592/1, 593/1, 593/2 a související viz situace PD
Žadatel:	AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Adresa, tel., e-mail	p. Magdaléna Malá, tel. 724 256 781, e-mail: mal@azconsult.cz Provozovna Vaňov, Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem
Projektant:	AZ Consult, spol. s r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předložená projektová dokumentace řeší čtyři přístupové cesty v Mánesových sadech, k.ú. Ústí nad Labem. Komunikace budou sloužit pro pěší a dvě z toho také pro vjezd obslužných vozidel. V místě převýšení je navrženo také schodiště a zábradlí. Jedná se o trvalou dopravní stavbu.

Stavba je dle PD dělena na stavební objekty: SO 101 - Komunikace pro pěší č. 1, SO 102 - Komunikace pro pěší č. 2, SO 103 - Komunikace pro pěší č. 3, SO 104 - Komunikace pro pěší č. 4.

SO 101 - Komunikace č. 1: délka komunikace 59,7 m a celková šířka 3,0 m

SO 102 - Komunikace č. 2a: délka komunikace 8,2 m a celková šířka 3,0 m

SO 102 - Komunikace č. 2b: délka komunikace 9,3 m a celková šířka 3,0 m

SO 103 - Komunikace č. 3: součástí je schodiště š. 1,5 m a rampa š. 1,5 m pro osoby se sníženou schopností pohybu. Délka komunikace 41,0 m a celková šířka 3,2 m.

SO 104 - Komunikace č. 4: součástí je schodiště. Délka komunikace 91,3 m, celková šířka 2,0 m.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Plochy všech komunikací budou tvořeny asfaltobetonem 50 mm tl. a budou lemovány zahradními a chodníkovými obrubníky osazené do betonového lože.

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem předložené dokumentace pro územní a stavební řízení výše uvedené stavby
souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Před započítím prací požádá stavebník **v případě potřeby** o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111111; info@scvk.cz.
- 2) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 3) ***Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.***
- 4) Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 60 05 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, požadujeme plně respektovat tato zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 7) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

163

Lenka Němečková

referent technickoprovozní činnosti

Příloha:


1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přitkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Průřezová 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.

Vystavil: Lenka Němečková

Formát: A4

Dne: 16.8.2019

Strana: 1 / 1



LEGENDA

- Vodovod
- Kanalizace
- Elektrika
- Plyn
- Teple
- Voda
- Kanalizace
- Elektrika
- Plyn
- Teple
- Voda