



V blízkosti stromů budou prvky zataženy do korugované chráničky. Při křížení teplovodu/horkovodu budou prvky zataženy do kovové chráničky s přesahem min. 1,5m.

Změna č.:	0
Číslo výkresu:	2